

Installation på tomt



1. Huvudledningar
2. Servisledningar, vatten \varnothing 32 mm, spillvatten \varnothing 40 mm
3. Ansvarsgräns/tomtgräns
4. V och A betäckning
5. Förbindelsepunkt med servisventiler
6. Backventil placeras vid tomtgräns
7. Isolerädda för frostskydd av VA-ledningar
8. LTA-pumpstation
9. Trycksatt spillvattenledning \varnothing 40 mm
10. Nivålinje, överkant lock under golvnivå
11. Vattenledning \varnothing 32 mm
12. Spolbrunn på spillvattenledning \varnothing 110 mm, stigår \varnothing 200 mm

13. Spillvattenledning självfall till LTA-tank, \varnothing 110 mm plaströr
14. Avluftning över taknock
15. Femledarkabel för elmätning pump och larm utrymme
16. Vattenmätare i frostsäkert och åtkomligt utrymme
17. Termostatstyrd frostskyddskabel
18. Exteriör Xenonlampa för pumplarm
19. Pumplarm i huset med rekommenderad placering i kök eller hall

20. Elcentral med separata och uppmärkta säkringar (trög 10A) för pump, pumplarm samt frostskyddskabel
21. Takavvattning kan ledas till regnvattentank eller till stenkista
22. Dränering